

Fasadeendring og takvinduer i Harald Hardrådes gate 25 - innspill fra byantikvaren

4 desember 2020 - Byantikvaren ved Roy Åge Håpnes

Harald Hardrådes gate 25 er i antikvarisk klasse C. Eiendommen ligger også i en hensynssone kulturmiljø, både i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan, med bestemmelser om vern.

Byantikvaren ønsker at takflatene i området skal behandles likt, selv om det i dag er mye forskjellig. Målet er man skal få en mest mulig harmonisk og ensartet fasadeuttrykk, det er viktig for området vesentlige kvaliteter. Våre råd for takvindu er som følger:

Alle takvinduer skal sentreres over vindu i fasade i første etasje og plasseres i samme høyde.

* Mot gate i hver halvpart: Her kan det plasseres to takvinduer tilpasset verneverdig bebyggelse med sross med dimensjon 55x98 plassert sentrert over vindu i fasade i første etasje.

* Mot hage i hver halvpart: Her kan det plasseres to takvinduer tilpasset verneverdig bebyggelse med sross med dimensjon 78x118 plassert sentrert over vindu i fasade i første etasje.

Utover dette er det viktig at evt. rømning ikke skjer over tak/gesims/vegg, så vi forutsetter at dette er løst. Dersom taket skal omtekkes samtidig anbefales enkeltkrum tegl som opprinnelig (se bilder under).

